



НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	954-06-167
Дата	27.02.2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 02-00-9/.....27.02.2019г.

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

Г-Н ГЕОРГИ СТОИЛОВ,
Г-Н ПЕНЧО МИЛКОВ,
Г-Н КРУМ ЗАРКОВ,
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ
ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

На Ваш № 954-06-167/06.02.2019г.

Относно: Изгаряне на „RDF“ за производство на електрическа и топлинна енергия в
„Топлофикация РУСЕ“ АД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАРКОВ,

Във връзка с писмо от 44-то Народно събрание, заведено с Вх. № 02-00-9/06.02.2019г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Ви информираме следното:

„Топлофикация РУСЕ“ АД притежава действащо комплексно разрешително (КР) № 46/2005г., което е актуализирано с Решение от 2018г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда и е за експлоатация на горивна инсталация за производство на топлоенергия с изгаряне на черни въглища и биомаса.

По отношение на въпрос №1 поставен в цитираното по-горе Ваше писмо: В какво съотношение ще бъде горивната смес: Въглища-биомаса-горими неопасни отпадъци (RDF) в „Топлофикация РУСЕ“ АД?

Употребяваните при работата на Горивната инсталация горива, разрешени в действащото КР са, както следва:



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



- черни въглища за парогенератори 4, 5, 7 и 8;
- черни въглища и биомаса за парогенератори 5, 7 и 8.

С условията на действащото КР на "Топлофикация - Русе" ЕАД не е разрешено да изгаря горивна смес въглища-биомаса-горими неопасни отпадъци „RDF“.

Към настоящия момент в РИОСВ-Русе се провежда процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С документацията по процедурата е представена и информация, от която е видно, че се предвижда и промяна във вида на използваното гориво, а именно замяна на част от използваното твърдо гориво – въглища, с биомаса, горими неопасни отпадъци (RDF) и нефтошисти, без промяна на разрешения капацитет от 744 MWth. Използваният енергиен микс от горива се планира да бъде: 50 % от общото гориво - смес от въглища (местни) и обогатено енергийно гориво, останалите 50 % - смес от биомаса, RDF и нефтени шисти.

След приключване на процедурата в РИОСВ и влизане в сила на административния акт, "Топлофикация - Русе" ЕАД ще следва да представи в МОСВ информация за планираната промяна, въз основа на която ще се определи приложима процедура за разрешаване на тези промени с условията на Комплексното разрешително.

По отношение на въпрос №2 поставен в цитираното по-горе Ваше писмо: В „Топлофикация РУСЕ“ АД налично ли е съоръжение с технология, позволяваща пречистването на диоксините от димните газове на пещите за изгаряне на „RDF“?

В действащото Комплексно разрешително са разрешени следните пречиствателни съоръжения:

- за прах - по един електрофилтър към всеки парогенератор;
- за серни оксиди, хлороводород и фтороводород - две сероочистващи инсталации към Комин 2 за парогенератори 4 и 5 и към Комин 3 за парогенератори 7 и 8;
- за азотни оксиди - селективна некаталитична редукция към Комин 2 за парогенератори 4 и 5 и към Комин 3 за парогенератори 7 и 8.

В действащото Комплексно разрешително не е разрешено изгарянето на RDF. Поради това не е поставена норма за допустими емисии за диоксини и фурани, както и не е описано съоръжение с технология, позволяваща пречистването на диоксините от димните газове на пещите за изгаряне на „RDF“.

По отношение на въпрос №3 поставен в цитираното по-горе Ваше писмо: С колко години ще се съкрати експлоатацията на депото за неопасни отпадъци – Сгуроотвал, в следствие на отпадащата от 4 до 6 пъти повече пепел при изгарянето на „RDF“ в сравнение с изгарянето на въглища в „Топлофикация РУСЕ“ АД?

"Топлофикация - Русе" ЕАД притежава действащо Комплексно разрешително от 2015г. за експлоатация на Депо за неопасни отпадъци. Разрешеният капацитет на депото е 1 200 тона за 24 часа и общ капацитет 221 390 тона отпадъци за депониране.

За горивната инсталация не е разрешено изгарянето на RDF, поради което не е налична информация относно това, би ли се съкратил срока на експлоатация на депото във връзка с изгарянето на RDF отпадъци.

В допълнение Ви информираме, че към настоящия момент в РИОСВ-Русе се провежда процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е изпратена в Община Русе за осигуряване на обществен достъп.

Към настоящия момент в деловодството на РИОСВ-Русе не е депозирано писмо от Община Русе с резултати от осигурения обществен достъп. Информацията е изпратена и до РЗИ-Русе за предоставяне на мотивирано становище по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, във връзка с определяне на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП.

В отговор, РЗИ-Русе е изисквала допълнителна информация във връзка с реализацията на ИП, за която е определен срок за предоставяне до 18.02.2019г.

След получаване на отговор, същият ще бъде препратен до РЗИ-Русе за издаване на становище по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, за определяне на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП.

НЕНО ДИМОВ

Министър на околната